

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
по работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»

О.Л. Биндар



«13» февраля 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-10/18**

Срок действия с 12.02.2018 г. по 11.02.2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа VF40 на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630÷1600А, номинальные токи отключения 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 25 °С), для установки в ячейках комплектных распределительных устройств внутренней установки, ТУ 3414-053-45567980-2016

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника», г. Санкт-Петербург

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника», г. Санкт-Петербург

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации конденсаторных батарей; не предназначены для коммутации шунтирующего реактора)