


УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента

по работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»

О.Л. Биндар



12 февраля 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-11/18**

Срок действия с 12.02.2018 г. по 11.02.2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «Волга» типа КРУ-35 УЗ на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (разъёмные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд), с вакуумным выключателем типа VF40 (не предназначенным для коммутации конденсаторных батарей и шунтирующего реактора), технические условия ТУ 3414-052-45567980-2016

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника», г. Санкт-Петербург

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника», г. Санкт-Петербург

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке