

## УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
по работе с производителями  
оборудования ПАО «Россети»  
О.Л. Биндар



«23» сентября 2016 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13-137/16

Срок действия с 23.12.2016 г. по 22.12.2021 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа VF24 на номинальное напряжение 20 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, номинальные токи отключения 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, ТУ 3414-050-45567980-2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника» (АО «ПО Элтехника»), г. Санкт-Петербург

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника» (АО «ПО Элтехника»), г. Санкт-Петербург

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации конденсаторных батарей; не предназначены для коммутации шунтирующего реактора)

11.3. Все изменения, вносимые изготовителем в аттестованное оборудование в течение срока действия заключения, должны своевременно предоставляться в ПАО «Россети» на согласование.

Председатель комиссии:



А.Н. Любочский


Члены комиссии:



В.С. Кириленков



В.Х. Базоев




Т.В. Перепелова



Н.М. Абдуллов



В.А. Иванов



В.А. Евтушенко