

Покупатель: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____

Ф.И.О. контактного лица: _____

Параметры	Ответы Покупателя					
Наименование объекта и его адрес						
Номера ячеек КРУ по плану расположения						
Номер схемы ячейки по сетке схем КРУ "Волга"						
Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ и т.д.)						
Телесигнализация ТС						
Положение ЗР "заземлен"						
Положение ВВ "включен"						
Выключатель в состоянии "контрольное" (выкачен)						
Секционный разъединитель в состоянии "контрольное" (выкачен)						
ТН в состоянии "контрольное" (выкачен)						
ТСН в состоянии "контрольное" (выкачен)						
Блокировка ТУ (положение "местный")						
"Земля" на секции шин						
Положение "включен" автоматов цепей напряжения						
Положение "включен" автоматов питания оперативных цепей						
Неисправность РЗА						
Срабатывание РЗА на отключение						
АВР введен						
Срабатывание дуговой защиты						
Выключатель в состоянии "рабочее" (вквачен)						
Секционный разъединитель в состоянии "рабочее" (вквачен)						
ТН в состоянии "рабочее" (вквачен)						
ТСН в состоянии "рабочее" (вквачен)						
Положение ЗР "отключен"						
Положение ВВ "отключен"						
Телеуправление ТУ						
Включение ВВ						
Отключение ВВ						
Сигналы и измерения с микропроцессорных блоков РЗА						
Блок "IPR-A"						
Блок "SMPR"						
Блок "Seram 1000+"						
Телеизмерения ТИТ						
Фазный ток Ia						
Фазный ток Ib						
Фазный ток Ic						
Ток нулевой последовательности 3Io						
Фазное напряжение Ua						
Фазное напряжение Ub						
Фазное напряжение Uc						
Напряжение нулевой последовательности 3Uo						
Частота F						
Коэффициент мощности Cos f						
Активная мощность по сумме фаз P+, P-						
Реактивная мощность по сумме фаз Q+, Q-						
Активная энергия A+, A-						
Реактивная энергия R+, R-						
Дополнительная телесигнализация ТС						
ОПС "Пожар"						
ОПС "Охрана"						
Требования по интеграции с системой диспетчеризации						
Основной канал связи с диспетчерским пунктом						
Резервный канал связи с диспетчерским пунктом						
Дополнительные требования						
Приложения к опросному листу						

Представитель Покупателя

Поставщик

_____/_____
 " " 2013 г.

_____/_____
 " " 2013 г.

М.П.

М.П.