

Покупатель: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. контактного лица: \_\_\_\_\_

Параметры					
Наименование объекта и его адрес					
Номера ячеек КСО по плану расположения					
Номер схемы ячейки по сетке схем					
Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ и т.д.)					
Телесигнализация ТС					
Положение ЗР "заземлен"					
Положение ШР "включен"					
Положение ШР "заземлен"					
Положение ВН "включен"					
Положение ВН "заземлен"					
Положение ВВ "включен"					
Положение ЛР "включен"					
Положение ЛР "заземлен"					
Блокировка ТУ (положение ВВ "мест.")					
"Земля" на секции шин					
Отсутствие напряжения на секции шин					
Положение автоматов цепей напряжения					
Положение автоматов питания опер.цепей					
Подключение цепей защиты от резонанса					
Неисправность РЗА					
Срабатывание РЗА на отключение по защите					
АВР введен секция шин 1					
АВР введен секция шин 2					
Срабатывание АВР					
Срабатывание дуговой защиты					
Готовность БУ ВВ (состояние "готов")					
Положение ЗР "отключен"					
Положение ШР "отключен"					
Положение ВН "отключен"					
Положение ВВ "отключен"					
Положение ЛР "отключен"					
Телеуправление ТУ					
Включить ВВ					
Отключить ВВ					
Сигналы и измерения с микропроцессорных блоков РЗА					
Блок "IPR-A"					
Блок "SMPR"					
Блок "Seram 1000+"					
Телеизмерения ТИТ					
Фазный ток Ia					
Фазный ток Ib					
Фазный ток Ic					
Ток нулевой последовательности 3Io					
Фазное напряжение Ua					
Фазное напряжение Ub					
Фазное напряжение Uc					
Напряжение нулевой последовательности 3Uo					
Частота f					
Коэффициент мощности Cos φ					
Активная мощность по сумме фаз P+, P-					
Реактивная мощность по сумме фаз Q+, Q-					
Активная энергия A+, A-					
Реактивная энергия R+, R-					
Дополнительная телесигнализация ТС					
ОПС "пожар"					
ОПС "охрана"					
Требования по интеграции с системой диспетчеризации					
Основной канал связи с диспетчерским пунктом					
Резервный канал связи с диспетчерским пунктом					
Дополнительные требования					
Приложения к опросному листу					

Представитель Покупателя

Поставщик

\_\_\_\_\_  
" " 2013 г.

\_\_\_\_\_  
" " 2013 г.

М.П.

М.П.