

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления – главный инженер
ОАО «ФСК ЕЭС»


А.В. Черезов
« 15 » _____ 2013 г.


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 69-13**

Срок действия с 15.07.2013 г. по 14.07.2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии VF12 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, номинальные токи отключения 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «ПО Элтехника»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей)