

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» -
управляющей организации
АО «ФИЦ»



В.В. Харитонов

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

« 17 » декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ № III-196/21 от 17.12.2021 г.

по продлению срока действия

Заключения аттестационной комиссии от 23.12.2016 № I3-137/16

Срок действия с 23.12.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 17.12.2026 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа VF24 на номинальное напряжение 20 кВ, номинальные токи 630÷3150А, номинальные токи отключения 25÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, ТУ 3414-050-45567980-2015 (с изм. 2)

ЗАЯВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника» (АО «ПО Элтехника»), 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. Б, пом. 22 Н

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)