

Покупатель: _____
 Почтовый адрес: _____
 Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____
 Ф.И.О. контактного лица: _____

Параметры	Ответы Покупателя					
Наименование объекта и его адрес						
Номера ячеек КСО по плану расположения						
Номер схемы ячейки по сетке схем КСО "Онега"						
Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР и т.д.)						
Телесигнализация ТС*						
Положение ЗР "заземлен"						
Положение ШР "включен"						
Положение ШР "заземлен"						
Положение ВН "включен"						
Положение ВН "заземлен"						
Положение ВВ "включен"						
Положение ЛР "включен"						
Положение ЛР "заземлен"						
Блокировка ТУ (положение "мест.")						
"Земля" на секции шин						
Отсутствие напряжения на секции шин						
Положение "включен" автоматов цепей напряжения						
Положение "включен" автоматов питания оперативных цепей						
Подключение цепей защиты от резонанса						
Неисправность РЗА						
Срабатывание РЗА на отключение по защите						
АВР введен						
Положение ЗР "отключен"						
Положение ШР "отключен"						
Положение ВН "отключен"						
Положение ВВ "отключен"						
Положение ЛР "отключен"						
Телеуправление ТУ						
Включение ВВ						
Отключение ВВ						
Телеизмерения						
Фазный ток Ia						
Фазный ток Ib						
Фазный ток Ic						
Ток нулевой последовательности 3Io						
Фазное напряжение Ua						
Фазное напряжение Ub						
Фазное напряжение Uc						
Напряжение нулевой последовательности 3Uo						
Частота F						
Коэффициент мощности Cos φ						
Активная мощность по сумме фаз P						
Реактивная мощность по сумме фаз Q						
Полная мощность по сумме фаз S						
Активная энергия A+, A-						
Реактивная энергия R+, R-						
Дополнительная телесигнализация ТС*						
Срабатывание дуговой защиты						
Неисправность дуговой защиты						
Требования по интеграции с системой диспетчеризации						
Основной канал связи с диспетчерским пунктом						
Резервный канал связи с диспетчерским пунктом						
Дополнительные требования						
Приложения к опросному листу						

* - При необходимости завод-изготовитель оставляет за собой право формирования недостающих сигналов телемеханики через доп.контакты размножающих реле.

Представитель Покупателя

 "_____" _____ 2019 г.
 М.П.

Поставщик

 "_____" _____ 2019 г.
 М.П.