

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н02311

Срок действия с 23.12.2024 по 22.12.2027

№ 0127200

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации».

Место нахождения: 121614, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатские холмы, д. 32 к. 2, помещ. 4/1. Телефон: +7(495)108-38-86, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.

ПРОДУКЦИЯ

Комплектные распределительные устройства КРУ-10 УЗ на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальные токи 630-4000А, токи термической стойкости 20-40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, изготовленные по Техническим условиям ТУ 3414-038-45567980-2012.
Серийный выпуск.

код ОК

27.12.32.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14693-90, ГОСТ Р 55190-2022, ГОСТ 1516.3-96.

код ТН ВЭД

8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Производственное объединение Элтехника".

ОГРН: 1027809191332; Адрес местонахождения: Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 54 литер В, помещение 22Н. Адрес производства: 192288, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 19.

Телефон: 8(812) 329 9797, адрес электронной почты: info@elteh.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество "Производственное объединение Элтехника".

ОГРН: 1027809191332; Адрес местонахождения: Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 54, литер В, помещение 22Н.

Телефон: 8(812) 329 9797, адрес электронной почты: info@elteh.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 012-229-2023 от 29.11.2023г., выданный Испытательным центром высоковольтной аппаратуры Акционерного общества "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы", аттестат аккредитации RA.RU.21MB06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия