

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



А.М. Епифанов

« 27 » 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 27 » апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ № П-59/24 от 27.04.2024 г.

**по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии №70-13
от 15.07.2013 (продление №ИПД-168/18 от 27.11.2018 с дополнением)
и дополнению**

Срок действия с 27.04.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 27.04.2029 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-УЗ на номинальное напряжение 6÷10 кВ, номинальные токи 630÷3150А с естественной вентиляцией и 4000 А с принудительной вентиляцией, токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры до минус 25), с вакуумным выключателем типа VF12
ТУ 3414-038-45567980-2012 (изм.№8)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, литер В, помещение 22Н

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 19

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке; не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора, разъёмные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без
разрешения ПАО «Россети»