

РАЗРАБОТАНО

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам АО «ФИЦ»

С.С. Катков

« » 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»

Г. К. Гладковский

«26» декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ № Ш-294/22 от 26.12.2022 г.

по продлению срока действия

Заключения аттестационной комиссии от 12.02.2018 № ИЗ-11/18

Срок действия с 26.12.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 26.12.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «Волга» типа КРУ-35 УЗ на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумным выключателем типа VF40, технические условия ТУ 3414-052-45567980-2016 (с изм. 1)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника» (АО «ПО Элтехника»), г. Санкт-Петербург, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. Б, пом. 22 Н

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника» (АО «ПО Элтехника»), г. Санкт-Петербург, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. Б, пом. 22 Н

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети» (разъёмные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд; выключатели не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»