


РАЗРАБОТАНО


Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


_____. А.М. Елифанов
« ____ » _____ 2024 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»


_____. Г. К. Гладковский
« 26 » _____ марта 2024 г.

**ПРОТОКОЛ № ИП-32/24 от 26.03.2024 г.**

**по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№69-13 от 15.07.2013 (ИП-194/18 от 14.12.2018, срок действия до
14.12.2023)**

Срок действия с 26.03.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 26.03.2029 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии VF12 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, номинальные токи отключения 20÷31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C)
ТУ 3414-041-45567980-2012 (изм. №5)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, литер В, помещение 22Н

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПО Элтехника»

192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 19

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)